

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.  
01230380157355  
del 24/04/2024



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA ANTINCENDI ED ENERGETICA  
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«002 – 18508»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 09/05/2019 con protocollo DCPREV 0006676 del 09/05/2019, Codice di Omologazione AR002ECP50AIIIBC015, con ultima validità al 09/05/2024, relativo al prodotto con denominazione commerciale "18508" a polvere da 50 kg, agente estinguente ABC FAVORITE TERTIA della Rühl Feurlöschmittel GmbH, classe "A-B-C" capacità estinguente "A-IIIB-C";

Vista l'integrazione del fascicolo tecnico prot. DCPREV 0014311 del 14/10/2022;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione relativa al prodotto con denominazione commerciale "18508", prot. DCPREV 0008106 del 17/05/2024, della Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR).

## SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: AR002ECP50AIIIBC015, con validità fino al 09/05/2029.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Il produttore EMME ANTINCENDIO s.r.l. è tenuto (art. 6 punto a del D.M. 6 marzo 1992) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.) di cui l'art. 6 lettera b); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui l'art. 6 lettera c); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione e il numero di matricola progressivo, art. 3 punto 6 e art. 6 lettera d).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione con firma digitale

**IL DIRETTORE CENTRALE  
(MANNINO)**

## IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore  
DV dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
Ufficio Protezione Passiva, Protezione Attiva,  
Settore Merceologico e Laboratori

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino , 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec: emme.antincendio@pec.it

e, p.c.

All' APRAGAZ a.s.b.l.  
Chaussée de Vilvorde, 156  
BE – 1120 Bruxelles  
PEC - c.leplat@apragaz.com

**Oggetto:** Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992 art. 5, della società **EMME Antincendio s.r.l.** denominato “**18508**” a polvere da 50 kg capacità estinguente “**A-IIIB-C**” conforme a EN 1866-1:2007; Codice **AR002ECP50AIIIBC015**.

Si trasmette, allegata alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore carrellato d'incendio indicato in oggetto.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità deve essere riportato il seguente codice di omologazione “**AR002ECP50AIIIBC015**”, comprensivo della data del protocollo della presente comunicazione.

Il Laboratorio APRAGAZ a.s.b.l., che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato i campioni debitamente punzonati.

Gli esemplari dei prototipi omologati, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **numero di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 7 del D.M. 6/03/1992.

Sottoscrizione con firma digitale

**IL DIRIGENTE**  
( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

Rif.: DCPREV prot. n. 0010372 del 25/07/2018



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione della capacità Estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";

VISTA l'istanza presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.M 06/03/1992 dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere l'omologazione dell'estintore carrellato d'incendio di propria produzione denominato "**18508**" a polvere da **50 kg**, agente estinguente **ABC FAVORIT TERTIA** della RÜHL Feurlöschmittel GmbH capacità estinguente "**A - IIB - C**" **conforme alla norma EN 1866-1:2007**;

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato di prova **EN 11792** del **27/04/2017** del Laboratorio APRAGAZ a.s.b.l. nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

L'estintore carrellato d'incendio denominato "**18508**" a polvere da **50 kg** capacità estinguente "**A - IIB - C**" **conforme alla norma EN 1866-1:2007**; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO s.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR), e se ne **autorizza** la produzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Sull'etichetta e sulla dichiarazione di conformità afferenti ad ogni fornitura di estintori carrellati oggetto della presente omologazione dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto 6 dell'art. 3 del D.M. 06/03/1992, il numero di Codice **AR002ECP50AIIIBC015** e la data della prima omologazione.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art.3 punto 6, D.M.6 Marzo 1992).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale  
VISTO: IL DIRIGENTE  
( Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI )

Sottoscrizione con firma digitale  
IL DIRETTORE CENTRALE  
( Dott. Ing. Marco CAVRIANI )

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

|                               |         |   |   |                |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---------|---|---|----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo                       | € 16,00 |   |   | Data Emissione | 19/05/2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO |         |   |   |                |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                             | 1       | 1 | 1 | 1              | 3          | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 |



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla ditta EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino , 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec: [emme.antincendio@pec.it](mailto:emme.antincendio@pec.it)

e.p.c.

al lab. APRAGAZ a.s.b.l.  
Chaussée de Vilvorde, 156  
1120 Bruxelles - BE  
PEC - c.leplat@apragaz.com

Oggetto: Omologazione estintore carrellato d'incendio secondo D.M. 06/03/1992, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato "18508" a polvere da 50 kg Classe "A-B-C" capacità estinguente "A-IIIB-C". conforme a EN 1866-1:2007; codice omologazione AR002ECP50AIIIBC015 - Aggiornamento del fascicolo omologativo.

Si fa seguito alla richiesta di integrazione acquisita in data 29/09/2021 con prot. DCPREV n. 0014497 del 29/09/2021 inerente l'aggiornamento del fascicolo omologativo dell'estintore indicato in oggetto.

Si prende atto della documentazione di errata corrige riguardante il disegno n°2181 del 03/08/2016 che verrà sostituito con il disegno n°2181 Rev.1 del 19/05/2021 .

Gli elaborati differiscono per la prospettiva del componente presente nell'elaborato.

Esaminata la documentazione tecnica allegata, si autorizza la riproduzione dell'estintore modello 18508 codice di omologazione AR002ECP50AIIIBC015 del 09/05/2019.

**IL DIRIGENTE**

Sottoscrizione con firma digitale

Dott. ing. Massimo Nazzareno BONFATTI

Rif.: DCPREV prot n. 0014497 del 29/09/2021

Il Responsabile del Settore  
D dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale