

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.  
01201055404944  
Del 24/10/2022



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

«002 – DOLOMITI 6»

Visto l'Atto di omologazione rilasciato in data 21/09/2012 con Codice di Omologazione: DCPREV 0011704 del 21/09/2012, con ultima validità al 24/03/2022, relativo al prodotto con denominazione commerciale "DOLOMITI 6" a base d'acqua da 6 litri, agente estinguente EPW 30 (Premix MG 6-30 della Orchidee International GmbH), classe "A-B" capacità estinguente "34A-233B";

Visto il rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0001767 del 06/02/2019;

Visto l'aggiornamento del fascicolo omologativo prot. DCPREV 0006351 del 30/04/2021;

Visto l'aggiornamento del fascicolo omologativo prot. DCPREV 0006548 del 05/05/2022;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Atto di Omologazione prot. DCPREV 0004081 del 16/03/2022, presentata dalla Ditta EMME ANTINCENDIO s.r.l. Codice Costruttore 002 sita in Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR);

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "DOLOMITI 6" a base d'acqua da 6 litri classe "A-B" capacità estinguente "34A - 233B";

La presente omologazione ha validità fino al 21/09/2027 (art. 10 D.M. 7 Gennaio 2005)

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa, già in possesso della Ditta.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione con firma digitale

IL DIRETTORE CENTRALE  
(MANNINO)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore  
DV dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
AREA VI – Protezione Attiva



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0011704 del 21/09/2012

032101.01.12.04. Estintori

Roma,

Alla EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
**Via del molino 40**  
**52010 Corsalone Ar**

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato “ **DOLOMITI 6** ” a schiuma da 6 lt. con capacità estinguente 34A - 233B. .

Si trasmette, allegato alla presente, la revisione dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Tale atto annulla e sostituisce quello precedentemente emesso da questa Direzione in data 05 / 09 / 2012 prot. n°10814 con la corretta indicazione della ragione sociale e indirizzo.

Resta ferma l'indicazione degli estremi identificativi già assegnati con la precedente lettera di trasmissione.

Si comunica che il procedimento, ai sensi della normativa vigente, è stato condotto dall' C.S Ricci Valter

IL DIRETTORE CENTRALE  
(DATTILO)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del molino 40 52010 Corsalone Ar** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**DOLOMITI 6**" a schiuma da **6 It.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**34A - 233B**";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova n° **CSI/004/12/LEP del 20/04/2012** Laboratorio CSI SpA - V.le Lombardia, 20 20021 Bollate (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

## SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**DOLOMITI 6**" a schiuma da **6 It.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**34A - 233B**"; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del molino 40 52010 Corsalone Ar**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000); emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonchè a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

II DIRETTORE CENTRALE  
( DATTILO )

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Stampa fiscale e identificativa:

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €14,62  
QUATTORDICI/62  
Entrate

00021063 0000800A W02HF001  
0007926 05/09/2011 19:34:17  
0001-00009 Z08380CA9C1063D4  
IDENTIFICATIVO : 01092928710470

0 1 09 292871 047 0

12-1 SET 2012

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
CENTRO STUDI ed ESPERIENZE

Alla ditta EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino , 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec: [emme.antincendio@pec.it](mailto:emme.antincendio@pec.it)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato "DOLOMITI 6" a base d'acqua con additivi da 6 litri Classe "A-B" capacità estinguente "34A - 233B". Aggiornamento del fascicolo omologativo.

Si fa seguito alla richiesta di integrazione acquisita in data 09/12/2020 con prot. DCPREV n. 16747 del 09/12/2020 inerente l'aggiornamento del fascicolo omologativo dell'estintore indicato in oggetto.

Esaminato il rapporto di prova n. EST/003-2020 Rev.1 emesso dal Laboratorio MTIC Intercert S.r.L. il 12/10/2020, nonché la documentazione tecnica allegata, si autorizza la riproduzione dell'estintore modello DOLOMITI 6 codice di omologazione DCPREV 11704 del 21/09/2012 utilizzando anche quale serbatoio integrativo in Acciaio INOX 304 da 7.8 litri- rif. disegno n. 1849 del 26/06/2019.

Sottoscrizione con firma digitale  
IL DIRETTORE CENTRALE  
(Marsella)

### IL DIRIGENTE

Sottoscrizione con firma digitale

(Dott. ing. Marcello LOMBARDINI)

Per il Responsabile del Settore  
D dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Alla ditta EMME ANTINCENDIO S.r.l.  
Via del Molino , 40  
52010 Corsalone (AR)  
Pec: [emme.antincendio@pec.it](mailto:emme.antincendio@pec.it)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 07/01/2005, della Società EMME ANTINCENDIO S.r.l. denominato "DOLOMITI 6" a base d'acqua da 6 litri classe "A-B" capacità estinguente "34A-233B". Aggiornamento del fascicolo omologativo.

Si fa seguito alle richieste di aggiornamento del fascicolo omologativo, in riferimento all'estintore indicato in oggetto, ed in relazione ai punti di seguito riportati.

- note prot. DCPREV n. 14496 del 29/09/2021 e prot. DCPREV 4081 del 16/03/2022 - Aggiornamento del fascicolo omologativo dell'estintore indicato in oggetto in riferimento all'aggiunta di valvola erogatrice.

Esaminato il rapporto di prova n. EST-21-0006-00-00 del 22/04/2021 del laboratorio MTIC Intercert S.r.l. – Via Moscova, 11 - 20017 Rho (Mi), inerente il componente "aggiunta valvola erogatrice", contraddistinta dal disegno 012CS nonché la documentazione tecnica allegata, si autorizza la riproduzione dell'estintore modello DOLOMITI 6 codice di omologazione DCPREV 0011704 del 21/09/2012.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Marsella)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Il Responsabile del Settore  
D dott. Ing. Carmine Castaldo  
Sottoscritto in forma digitale

Rif.: DCPREV prot n. 14496 del 29/09/2021

DCPREV prot n. 4081 del 16/03/2022