



DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0012627 del 12/10/2012

032101.01.12.04. Estintori

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", ( G.U. n° 28 del 4/02/2005 );

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del molino 40 52010 Corsalone Ar** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**DOLOMITI 3**" a schiuma da **3 lt.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**13A - 113B**";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova n° **CSI/003/12/LEP del 20/04/2012** Laboratorio CSI SpA - V.le Lombardia, 20 20021 Bollate (MI) nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

*SI OMOLOGA*

l'estintore portatile d'incendio denominato "**DOLOMITI 3**" a schiuma da **3 lt.** Classe "**A - B**" capacità estinguente "**13A - 113B**"; prodotto dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l.** Codice Costruttore **002** sita in **Via del molino 40 52010 Corsalone Ar**, e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna ( art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005 ) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000); emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

DIRETTORE CENTRALE  
(DATILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



04 OTT. 2012

